



CTC EcoPart

Návod na instalaci a údržbu
Tepelné čerpadlo
CTC EcoPart 435

CZ

Demontáž modulu tepelného čerpadla



1. Odpojte konektor napájecího kabelu modulu a hadice.



2. Ke spodní části modulu připevněte dvě držadla.



3. Odšroubujte z modulu šrouby.



4. Nejprve lehce nadzvedněte přední část modulu pomocí držadel a pak modul vytáhněte.




5. Zvedněte modul za držadla a s pomocí ramenních popruhů.



6. Zvedněte modul do zařízení pomocí držadel a ramenních popruhů. Odmontujte držadla a znovu zapojte napájecí kabel, hadice a zašroubujte šrouby.

Návod na instalaci a údržbu

Tepelné čerpadlo CTC EcoPart 435



Obsah

OBEZNÉ INFORMACE

Seznam kontrolních úkonů	6	5.2.3 Připojení komunikace k regulátoru IR řady CTC	25
Důležité body	7	5.2.4 Příklad zapojení do kaskády	26
Bezpečnostní pokyny	7	5.3 Napájení a komunikace 400 V 3 fáze	27
1. Úvod	8	6. První spuštění	30
2. Technické údaje	9	7. Provoz a údržba	31
2.1 Tabulka 400 V 3 fáze	9	7.1 Pravidelná údržba	31
2.2 Rozmístění komponentů	10	7.2 Vypnutí	31
2.3 Rozměrový náčrt	11	7.3 Servisní poloha	31
2.4 Okruh chladiwa	12	8. Hledání závad / Vhodná opatření	32
2.5 Provozní rozsah	12	8.1 Zavzdušnění	32
3. Instalace	13	8.2 Alarmy	32
3.1 Obsah balení	13	8.3 Hluk/vibrace	32
3.1.1 Montáž zpětného ventilu	13	8.4 Bezpečnostní rizika	32
3.2 Zapojení	14	Prohlášení o shodě	33
3.3 Topná strana	15		
3.4 Oběhová čerpadla, topná strana	16		
3.4.1 Křivka čerpadla UPMGEO	16		
3.5 Studená strana	17		
3.6 Čerpadlo zemního okruhu	21		
4. Elektrická instalace	22		
4.1 Výstup alarmu	22		
4.2 Využití podzemní vody k vytápění	22		
5. Zapojení regulace	23		
5.1 CTC EcoPart 435	23		
5.2 Kaskáda tepelných čerpadel	24		
5.2.1 Koncová poloha	24		
5.2.2 Stíněná komunikace	25		

CTC EcoPart 435

12místné výrobní číslo se nachází
na samolepce na víku přístroje.

Rychlý odkaz

Vyplňte níže uvedené informace. To se může hodit, pokud by se mělo cokoliv stát

Výrobek:	Výrobní číslo:
Výrobek instaloval :	Jméno:
Datum:	Tel.:
Elektrickou instalaci provedl:	Jméno:
Datum:	Tel.:

Gratulujeme ke koupi Vašeho nového tepelného čerpadla EcoPart 435



Tepelné čerpadlo využívající energie z hlubinných vrtů, země nebo jezera

CTC EcoPart 435 je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z hlubinných vrtů, země nebo jezera a předává ho do stávajícího topného systému domu.

Toto tepelné čerpadlo je určeno ke komerčnímu využití a může se zapojit do otopné soustavy i přípravy TV v nemovitosti.

CTC EcoPart je konstruován tak, aby byl jeho provoz úsporný a tichý.



Tento návod nepopisuje CTC Basic Display, na tento návod se pouze odkazuje.

Seznam kontrolních úkonů

Seznam musí vyplnit montážník.

- V případě servisního zásahu může být vyžadováno předložení tohoto dokumentu.
- Instalace musí být provedena podle tohoto návodu.
- Instalace musí být vždy provedena profesionálním způsobem.

Po instalaci musí být funkčnost systému s tepelným čerpadlem zkontrolována podle tohoto seznamu

Montáž trubek

- ☐ Tepelné čerpadlo je naplněné, správně umístěné a nastavené podle návodu.
- ☐ Poloha tepelného čerpadla musí umožňovat jeho servis.
- ☐ Oběhová čerpadla jsou dostatečně dimenzována.
- ☐ Otevřete ventily v otopné soustavě a další potřebné ventily.
- ☐ Proved'te zkoušku těsnosti.
- ☐ Odvzdušněte systém.
- ☐ Otestujte funkci pojistného ventilu.
- ☐ Odpadní trubka pojistného ventilu je vyvedena do kanalizace (záleží na typu systému).

Elektrická instalace

- ☐ Hlavní vypínač.
- ☐ Elektrické vodiče jsou správně upevněny.
- ☐ Příslušná čidla jsou zapojena.
- ☐ Příslušenství.

Uživatelské informace (přizpůsobené konkrétní instalaci)

- ☐ Spuštění se zákazníkem/montážníkem.
- ☐ Menu/ovládání zvolené soustavy.
- ☐ Předání návodu zákazníkovi.
- ☐ Kontrola a napuštění otopné soustavy.
- ☐ Informace o jemném doladění.
- ☐ Informace o alarmech.
- ☐ Funkční test namontovaných bezpečnostních ventilů.
- ☐ Informace o postupu při zjištění závad.

Datum / zákazník

Datum / montážník

Důležité – nezapomeňte!

Zkontrolujte následující body, zejména při převzetí zásilky a instalaci:

- Výrobek musí být přepravován a skladován v poloze nastojato.
- Po vybalení a před instalací zkontrolujte, že výrobek nebyl poškozen při přepravě. Případné poškození nahlase dopravci.
- Umístěte výrobek na pevnou podlahu, přednostně betonovou. **Pokud je nutno ho umístit na měkký koberec, tak je vhodné podložit nastavitelné nohy vhodnými podkladními destičkami.**
- Nezapomeňte, že před tepelným čerpadlem musí zůstat volný servisní prostor, nejméně 1 m.
- Tepelné čerpadlo se nesmí umístit pod úroveň podlahy.
- Neumísťujte tepelné čerpadlo do místností, které mají tenké a špatně izolované stěny, mohlo by docházet k přenosu vibrací a hluku od kompresoru.
- Ujistěte se, že trubky použité mezi tepelným čerpadlem a otopnou soustavou jsou dostatečně dimenzované.

Bezpečnostní pokyny

Při manipulaci s tepelným čerpadlem, jeho instalaci a používání se musí dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Před započetím instalace, údržby nebo oprav odpojte pomocí hlavního vypínače tepelné čerpadlo od zdroje napětí.
- Přístroj se nesmí proplachovat vodou.
- Pokud se má tepelné čerpadlo zvednout za oko nebo podobné zařízení, zkontrolujte nejprve, že toto zařízení není poškozené. Nikdy nestůjte pod zvedaným tepelným čerpadlem.
- Nikdy neohrožujte bezpečnost tím, že byste odmontovali připevněné kryty, poklopy atd.
- Nikdy neohrožujte bezpečnost tím, že byste deaktivovali bezpečnostní prvky.
- Práci na chladicím okruhu smí provádět pouze autorizovaná osoba.
- Toto zařízení je určeno výhradně k instalaci v interiéru.

Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.




V případě nedodržení těchto pokynů při instalaci, provozu a údržbě může zaniknout záruka.

1. Úvod

- CTC EcoPart 435 má v základní výbavě 2 jednotky CTC Basic Display.
Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou modulů tepelných čerpadel umístěných na sobě.
Složení výkonů je zobrazeno níže.

3 x 400 V 3 fáze

CTC EcoPart 435



2. Technické údaje

2.1 Tabulka 400 V 3 fáze

Elektrické hodnoty		400V 3 fáze	
Název		CTC EcoPart 435	
Kompresor modulu TČ		KM417EP 2xLEP	KM417EP 2xLEP
Nadřazená regulace		CTC Basic display	
Jmenovitý výkon	kW	14,8	
Jmenovitý proud	A	21,4	
El. krytí		IPX1	
Max. provozní proud kompresorů	A	23	
Max. provozní proud kompresoru	A	11,5	11,5
Max. rozběhový proud	A	32	32

Provozní údaje tepelného čerpadla		400V 3 fáze	
Tepelný výkon ¹⁾ při -5/45	kW	28,10	
Tepelný výkon modulu ¹⁾ při -5/45	kW	14,05	14,05
Topný faktor ¹⁾ při -5/45		3,19	3,19
Tepelný výkon ¹⁾ při 0/35 0/45 0/55	kW	32,48 32,28 31,74	
Tepelný výkon modulu ¹⁾ při 0/35 0/45 0/55	kW	16,24 16,14 15,87	16,24 16,14 15,87
Topný faktor ¹⁾ při 0/35 0/45 0/55		4,36 3,61 3,07	4,36 3,61 3,07
Tepelný výkon ¹⁾ při 5/35 5/45 5/55	kW	38,50 36,84 36,32	
Tepelný výkon modulu ¹⁾ při 5/35 5/45 5/55	kW	19,25 18,42 18,16	19,25 18,42 18,16
Topný faktor ¹⁾ při 5/35 5/45 5/55		5,02 4,05 3,38	5,02 4,05 3,38

¹⁾ EN14511:2007, včetně oběhových čerpadel

Otopná soustava		400V 3 fáze	
Max. teplota otopné kapaliny (TS)	°C	110	
Min. průtok otopnou soustavou ²⁾	l/s	0,40	0,40
Hodnota K _{vs} při Δt = 10 K a minimálním průtoku		5,9 (6 kPa)	5,9 (6 kPa)
Jmenovitý průtok otopnou soustavou ³⁾	l/s	0,81	0,81
Čerpadlo otopné kapaliny		nízkoenergetické čerpadlo	


²⁾ při Δt=10 K a provozu TČ 0/35 °C

³⁾ při Δt=10 K a provozu TČ 0/35 °C

Zemní okruh		400V 3 fáze	
Objem nemrzoucí směsi (V)	l	4,07	4,07
Min./max. teplota nemrzoucí kapaliny v systému (TS)	°C	-5 / 20	
Min./max. tlak nemrzoucí kapaliny v systému (PS)	bar	0,2 / 3,0	
Min. průtok nemrzoucí kapaliny, Δt = 5 K	l/s	0,63	0,63
Jmenovitý průtok nemrzoucí kapaliny, Δt = 3 K	l/s	1,05	1,05
Hodnota K _{vs} při Δt = 3 K a jmenovitém průtoku		8,9	8,9
Čerpadlo zemního okruhu		Nízkoenergetické čerpadlo třídy A	
Výkon čerpadla		Viz graf v kap. Čerpadlo zem. okruhu	


Další údaje		400V 3 fáze	
Množství chladiva (R407C)	kg	2,7	2,7
Ekvivalent CO ₂	tun	4,79	4,79
Olej v kompresoru		Polyolester (POE)	
Spínací hodnota tlakových spínačů vysokého tlaku	MPa	3,1 (31 bar)	
Hladina akustického výkonu podle EN 12102 +/-2 dB(A)	dB(A)	58,5	
Hmotnost	kg	359	
Šířka x výška x hloubka	mm	596 x 1760 x 680	

2.2 Rozmístění komponent



1. Průchodka na napájecí kabel (skrytá)
2. Svorkovnice
3. Kondenzátor
4. Výparník
5. Vysokotlaký presostat
6. Kompresor
7. Čidlo přehřátých par
8. Servisní otvor
9. Nízkoenergetické čerpadlo teplé strany/otopné vody
10. Čidlo na vstupu do kondenzátoru
11. Vypouštěcí ventil teplá strana/otopná voda
12. Průchodka na komunikační kabel (skrytá)
13. CTC Basic Display
14. Čidlo vysokého tlaku
15. Filtredehydrátor
16. Nízkoenergetické čerpadlo studené strany/nemrznoucí kapaliny
17. Čidlo nízkého tlaku
18. Čidlo na výstupu studené strany/nemrznoucí kapaliny
19. Expanzní ventil
20. Vypouštěcí ventil studená strana/nemrznoucí kapalina
21. Čidlo na výstupu z kondenzátoru
22. Čidlo na vstupu nemrznoucí kapaliny
23. Vstup teplé strany/otopné vody Ø 28 (do TČ)
24. Výstup teplé strany/otopné vody Ø 28 (z TČ)
25. Výstup nemrznoucí směsi Ø 28 (z TČ)
26. Vstup studené strany/nemrznoucí směsi Ø 28 (do TČ)
27. Nastavitelné nohy


2.3 Rozměrový náčrt



Nezapomeňte, že před tepelným čerpadlem musí zůstat volný servisní prostor alespoň 1 m.

2.4 Okruh chladiva

Schématický náčrt zobrazuje okruh chladiva obou integrovaných modulů v tepelném čerpadle.



- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Nemrznoucí směs (zdroj tepla) | 7. Filtredehydrátor | 13. Čidlo teploty přehřátých par za kompresorem |
| 2. Topná voda | 8. Výměník chladiva | 14. Čidlo teploty nemrznoucí kapaliny |
| 3. Výparník | 9. Čidlo nízkého tlaku | 15. Čidlo teploty výstupu z TČ |
| 4. Kondenzátor | 10. Vysokotlaký presostat | 16. Čidlo teploty vstupu do TČ |
| 5. Kompresor | 11. Spínač vysokého tlaku | 17. Motor expanzního ventilu |
| 6. Expanzní ventil (elektronický) | 12. Čidlo teploty v sání kompresoru | |

2.5 Provozní rozsah

CTC EcoPart nepřetržitě monitoruje provozní rozsah pomocí tlakových čidel, což znamená, že teplota nemrznoucí směsi (B) i teplota topného média (H) se může automaticky zvýšit, pokud je to možné.

Provozní podmínky	Teplota nemrznoucí směsi (B) / teplota topného média (H) [°C]
1	-5 / 25
2	20 / 25
3	-5 / 61
4	20 / 64

Provozní rozsah dle tabulky nahoře je definován podle EN 14511-4.

3. Instalace

Tato kapitola je určena pro osoby zodpovědné za instalaci tepelného čerpadla.

Projděte, společně s budoucím uživatelem, všechny funkce a nastavení a zodpovězte mu všechny otázky. Pro Vás i tepelné čerpadlo to může být jen přínos, bude-li koncový uživatel správně informován o provozu a údržbě.

Při instalaci je nutno dodržet všechny platné předpisy. Tepelné čerpadlo by mělo být připojeno k expanzní nádobě v otevřeném i uzavřeném systému.

Nezapomeňte otopnou soustavu před připojením tepelného čerpadla propláchnout.

Nastavení proveďte podle popisu v kapitole o prvním spuštění.

Tepelné čerpadlo pracuje s teplotou zpátečky do 58 °C a maximální výstupní teplotou 65 °C

! Zařízení musí být přepravováno a skladováno ve svislé poloze.

Přeprava

Dopravte tepelné čerpadlo až na místo instalace zabalené. Manipulovat s ním lze několika způsoby:

- Pomocí vysokozdvizného vozíku
- Pomocí zvedacího popruhu. **Pozor!** Lze použít pouze pokud EcoPart ještě nebylo vybaleno z původního obalu.

Rozbalení


Rozbalte tepelné čerpadlo teprve tehdy, když je dopraveno vedle místa instalace. Zkontrolujte, jestli nedošlo během přepravy k poškození. Případné poškození oznamte přepravci. Zkontrolujte také podle seznamu, jestli je zásilka kompletní.

3.1 Obsah balení

CTC EcoPart 435 (s druhým CTC Basic Displayem):

- 1x pojistný ventil ½" 3 bar
- 4x zpětný ventil 5/4"
- 4x filtr nečistot 5/4"
- 4x gumová průchodka D = 60 mm
- 4x ochranné lemy 186 mm
- 2x ochranné lemy 700 mm
- návod na CTC Basic Display
- napájecí kabel

3.1.1 Montáž zpětného ventilu 5/4"





3.2 Zapojení

Tepelné čerpadlo může být připojeno zprava, zleva, shora nebo zezadu. Na požadované straně vyřízněte krycí panel. Po vyříznutí otvorů v panelu pokračujte podle pokynů níže:

1. Jako ochranu hadic před prodřením použijte přiložené ochranné lemy, kterými vyložíte vyříznuté otvory. Délku upravte podle potřeby, aby byl ochráněn celý obvod otvoru.
2. Prostrčte hadice skrz otvor v krycím panelu a připojte je. Izolace musí krýt celý spoj, aby nedocházelo ke kondenzaci a tvorbě ledu.
3. Poté zapojte zemní okruh.

Je možné připojit výstup na jednu stranu a vratnou větev na druhou stranu tepelného čerpadla. Viz oddíl Rozměrový náčrtek s rozměry a vzdálenostmi. Trubka mezi tepelným čerpadlem a zemním kolektorem by neměla mít menší průměr než 35 mm.

! Pokud je modul připojen ze strany, musí být otvor opatřen gumovým lemem, aby se hadice nedřely o jeho okraj.





3.3 Topná strana

Na propojení jednotlivých modulů TČ a sběrného potrubí použijte ohebné hadice o minimálním průměru 35 mm. Zpětné ventily a filtry o dimenzi 5/4" jsou součástí dodávky. Sběrné potrubí by mělo být dimenzováno podle konkrétní instalace.

Potrubí ved'te tak, aby netvořili nejvyšší bod, ve kterém by se mohl shromažďovat vzduch a bránit cirkulaci. Není-li to možné dodržet, namontujte do takového bodu odvzdušňovací ventil.

Je velmi důležité, aby obě větve vedoucí do sběrné hadice byly stejné konstrukce, aby jejich tlaková ztráta byla co nejpodobnější (rozměry trubek, ohyby atd.).




3.4 Oběhová čerpadla, topná strana

Toto tepelné čerpadlo je z výroby dodáváno se dvěma nízkoenergetickými čerpadly.

Čerpadlo topného okruhu 14-17 kW UPMGEO 25-85 130

3.4.1 Křivka čerpadla UPMGEO



3.5 Studená strana


Zemní okruh smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník v souladu s platnými předpisy.

Obzvlášť pečlivě je nutno zajistit, aby se do potrubí zemního kolektoru nedostala žádná nečistota; potrubí je nutno před zapojením propláchnout. Zátky by měly zůstat během práce co nejdéle na místě.

Teplota v zemním okruhu může během provozu klesnout pod bod mrazu. Proto je důležité nepoužívat při instalaci žádná mazadla apod., na vodním základu. Je také důležité, aby byly všechny komponenty izolované proti kondenzaci, aby se na nich nemohl tvořit led. Dbejte na minimalizaci souběhu potrubí s nemrznoucí směsí s dalším vedením, např. vodovodem.

! Doporučujeme postupovat dle metodiky AVTČ (Asociace pro využití tepelných čerpadel).

! Je velmi důležité, aby obě větve vedoucí do sběrné hadice byly stejné konstrukce, aby jejich tlaková ztráta byla co nejpodobnější (rozměry trubek, ohyby atd.).




	Filtr
	Škrtkový ventil
	Zpětný ventil
	Uzavírací ventil

Schéma plnění

Plnicí zařízení je vyznačeno čárkováním rámečkem. Pozn.: Potrubí zemního kolektoru musí mít možnost odvzdušnění, protože se v něm mohou vyskytnout vzduchové kapsy. Při doplňování a odvzdušňování zemního okruhu vždy zkontrolujte filtr (99).

! Míchací nádoba a čerpadlo musí být dostatečně dimenzované.



96	Vyrovňovací/expanzní nádoba	101	Externí plnicí čerpadlo
97	Plnicí sada	102	Míchací nádoba
98	Uzavírací ventil	103	Čerpadlo zemního okruhu
99	Filtr	104	Výparník
100	3cestný ventil	105	Pojistný ventil 3 bar

Ventily

Pro případný servis chladicí jednotky je nutné namontovat na vstupní i výstupní potrubí uzavírací ventily. Namontujte též odbočné ventily (tvaru Y), abyste mohli později dopustit nebo vypustit okruh zemního kolektoru.

Odvzdušňování

V okruhu zemního kolektoru se nesmí vyskytovat žádný vzduch. I malé množství vzduchu může ohrozit provoz tepelného čerpadla.

Viz oddíl o plnění a odvzdušňování níže.

Izolace proti kondenzaci

Veškeré potrubí s nemrznoucí směsí v technické místnosti by mělo být, kvůli zabránění kondenzace, důkladně izolováno.

Doplňování a odvzdušňování

V otevřené nádobě smíchejte vodu s nemrznoucí směsí. K uzavíracím ventilům (98a a 98b) připojte hadice. K plnění a vypouštění připojte externí oběhové čerpadlo (101). Pak přestavte 3cestný ventil (100) a otevřete ventily (98a a 98b) tak, aby směs procházela míchací nádobou (102). Ujistěte se, že i ventil (98d) je otevřený.

Při zapnutí čerpadla nemrznoucí směsí se řiďte pokyny v manuálu k regulátoru tepelného čerpadla EcoPart.

Nechte nemrznoucí kapalinu cirkulovat systémem dostatečně dlouho, do té doby, než bude dokonale zbavena vzduchu. I tak může být ještě v systému vzduch, i když s vytékající kapalinou žádný nevychází.

Přestavte 3cestný ventil (100), aby mohl zbývající vzduch uniknout. Odvzdušněte vyrovnávací nádobu (96) tak, že vyjmete zátku, nebo otevřete ventil na jejím vrcholku.

Pak zavřete ventil (98a) a nechte běžet plnicí čerpadlo. Plnicí čerpadlo (101) tak natlakuje systém. Zavřete také ventil (98b) a vypněte plnicí čerpadlo.

Pokud je hladina ve vyrovnávací nádobě příliš nízká, uzavřete ventily (98c a 98d). Odšroubujte zátku, nebo otevřete ventil a doplňte nádobu, asi do 2/3. Našroubujte zátku zpět, nebo zavřete ventil a otevřete ventily (98c a 98d).

Kontrola zemního okruhu po instalaci

Po několika dnech provozu byste měli zkontrolovat hladinu kapaliny v nádobě. V případě potřeby ji doplňte.

Expanzní nádoba

Expanzní nádoba se instaluje na vstup od zemního kolektoru, do nejvyššího bodu soustavy. Nezapomeňte, že z nádobky může kapat zkondenzovaná voda. Dle nákresu namontujte i pojistný ventil (105) a na vrchní díl nádoby použijte vhodnou zátku, nebo uzavírací ventil.

Pokud není možné umístit nádobu do nejvyššího místa, je nutno použít uzavřenou expanzní nádobu.

Plnicí sada s filtrem nečistot

Směr proudění určují šipky na těle ventilu. Při čištění filtru uzavřete ventily (98c a 100). Odšroubujte víčko filtru, propláchněte filtr dočista. Při zpětné montáži by se měl kolíček pod držákem filtru zasunout do příslušného otvoru v těle filtru. Je-li to potřeba, nalijte do něj před zpětnou montáží víčka trochu nemrznoucí směsí.

Filtr by se měl zkontrolovat a vyčistit po krátké době provozu.

Nemrznoucí kapalina

Nemrznoucí kapalina cirkuluje v uzavřeném okruhu. Směs se skládá z vody a nemrznoucího roztoku. Doporučená směs pro tepelná čerpadla CTC EcoHeat/Part je CONVECTHEAT R. Na jeden metr potrubí kolektoru je třeba asi 1 litr namíchané nemrznoucí směsí. Toto platí pro potrubí o průměru 40 mm.

 Po odvzdušnění zkontrolujte filtr nečistot.

 Před spuštěním tepelného čerpadla musí být směs dokonale promísená.

Vzduchové kapsy

Aby nevznikaly vzduchové kapsy, je nutné, aby potrubí primárního okruhu směrem k tepelnému čerpadlu stále stoupalo. Není-li to možné, musí být umožněno odvzdušnění systému ve vyšších místech. Plnicí čerpadlo obvykle překoná menší místní výškové rozdíly.

Kontrola rozdílů teplot nemrznoucí směsi

Když tepelné čerpadlo běží, kontrolujte pravidelně teplotní rozdíl mezi vstupující a vystupující nemrznoucí kapalinou, aby nebyl příliš velký. Je-li veliký, může být příčinou vzduch v okruhu nebo ucpaný filtr. Je-li to tak, tepelné čerpadlo spustí odpovídající alarm.

Tovární nastavení je 7 °C, ale po dobu prvních 72 hodin provozu kompresoru je povoleno 9 °C, jelikož mikroskopické bublinky v nemrznoucí směsi mohou zhoršovat průtok.

3.6 Čerpadlo zemního okruhu


Modul tepelného čerpadla	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW	17 kW
Čerpadlo zemního okruhu	UPM2K 25-70 180	UPMXL GEO 25-125 180			

Oběhová čerpadla v zařízeních CTC Regulus mají třídu energetické účinnosti A. Tepelné čerpadlo

EcoPart 435 je z výroby dodáváno se dvěma oběhovými čerpadly.

- CTC EcoPart 417 jsou vybaveny čerpadlem UPMXL GEO 25-125 180

UPMXL GEO 25-125 180 PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz



4. Elektrická instalace

Montáž a zapojení tepelného čerpadla musí provést oprávněná osoba. Zapojení elektrické instalace musí odpovídat platným předpisům.

- CTC EcoPart 3x 400 V se připojuje k napětí 400V~ 3 fáze 50 Hz a ochrannému uzemnění.

Minimální velikost jističe se stanoví podle hodnoty jmenovitého proudu v oddílu Technické údaje.


Tepelné čerpadlo připojte ke zdroji napětí pomocí přiloženého kabelu. Vnitřní elektrické propojení je hotové již výroby.

Bezpečnostní odpojovač

Měl by být zapojen 4-pólový odpojovač napětí, který zařízení bezpečně odpojí od všech zdrojů elektřiny.

4.1 Výstup alarmu

EcoPart je opatřeno bezpotenciálovým výstupem alarmu, který se aktivuje, jakmile je v tepelném čerpadle aktivní nějaký alarm. Tento výstup se může zapojit na zátěž max. 1 A 250 V ~. Doporučuje se použít externí pojistku. Pro tento výstup je nutno použít kabel schválený na 230 V bez ohledu na připojenou zátěž. Zapojení naleznete v el. schématu.



Detail ze schématu el. zapojení

4.2 Využití podzemní vody k vytápění

Podzemní vodu lze také využít jako zdroj tepla pro tepelné čerpadlo CTC. Podzemní voda se čerpá vzhůru do oddělovacího výměníku, kde se předá do nemrznoucí směsi. Zařazení tohoto výměníku do systému je velmi důležité, neboť zabrání poškození výparníku, ke kterému by jinak došlo usazením částic a minerálů přítomných v podzemní vodě. Následná oprava okruhu chladiva je finančně náročná. Pro tyto oddělovací výměníky by se vždy měla vypracovat analýza spotřeby vody. Je potřeba vzít v úvahu i místní předpisy a případné povolení. Voda po průchodu výměníkem se vypouští někde jinde, např. do vyvrtné studny pro vratnou vodu a pod.


Čerpadla nemrznoucí směsi a podzemní vody musí být zapojena tak, aby běžela současně, čímž se omezí riziko zamrznutí.

Také dbejte pokynů dodavatele předávacího výměníku.

5. Zapojení regulace

- CTC EcoPart 435 má dva CTC Basic Display, ke každému modulu tepelného čerpadla je připojen jeden. Display vlevo je připojen k dolnímu (A1), displej vpravo je připojen k hornímu modulu (A2).



Všechna tepelná čerpadla jsou z výroby adresována jako A1 (spodní) a A2 (horní). Změnu adresy (např. z A2 na A3) je možno provést podle návodu k CTC Basic Display.



Přiřazení adres z výroby.

5.1 CTC EcoPart 435


Tepelné čerpadlo CTC EcoPart 435 má za předním panelem umístěné dva CTC Basic Displeje. Tyto displeje se používají také ke změně adresy modulů, když je více zařízení (=více než dva moduly) zapojeno do kaskády, např. je třeba změnit A2 na A4 a A1 na A3 apod. Více informací naleznete v návodu k CTC Basic Display.



Levý displej je spojen se spodním modulem (A1) a pravý displej s horním modulem (A2).

5.2 Kaskáda tepelných čerpadel

Pokud se zapojuje více než jedno zařízení (tedy dva moduly okruhu chladiva), musí se následujícím modulům přidělit správná adresa. Moduly se přejmenují pomocí CTC Basic Display, viz níže a též viz návod na CTC Basic Display.



Obrázek představuje příklad s 10 tepelnými čerpadly od A1 do A10.


Poslední tepelné čerpadlo (modul) zapojené do kaskády musí být částečně ukončeno a stínění v komunikačním kabelu musí být uzemněné, viz níže.

5.2.1 Ukončení zapojení komunikace

Poslední tepelné čerpadlo v řadě musí být ukončeno. To je provedeno pomocí přepínače DIP, který je umístěn na řídicí desce ve skříňce s elektroinstalací.

Horní modul A2 je ukončen ve výrobě, tzn. že přepínač DIP 2 je v poloze ON (zapnuto). U dolního modulu A1 je přepínač DIP 2 v poloze vypnuto. Ujistěte se, že u modulu, který má být ukončen, je přepínač DIP 2 v poloze ON.


Ukončení nastavené z výroby



Přepínač DIP 1 je zapínán při využití regulátoru CTC Basic Display.

5.2.2 Stíněná komunikace


Při zapojení do kaskády se musí též odstranit vodič, který spojuje svorku Sc svorkovnice řízení a PE (ochranné uzemnění) na svorkovnici síťového napájení, a je nutné ho nahradit stíněním, které se pak připojí k následujícímu tepelnému čerpadlu v kaskádě (svorka Sc svorkovnice řízení). To se musí provést na všech tepelných čerpadlech kromě posledního modulu v kaskádě.




5.2.3 Připojení komunikace k regulátoru IR řady CTC

Bez ohledu na počet instalovaných tepelných čerpadel je komunikace všech sériově propojena (viz předchozí kapitoly) a zapojena do použité řídicí jednotky.

Zapojení komunikace s regulátorem IR12 CTC400




Pokud se má k regulátoru IR12 CTC 400 připojit více než jedno tepelné čerpadlo, musí se k prvotnímu adresování jednotlivých tepelných čerpadel A2, A3 atd. použít základní regulátor CTC Basic display. Každé tepelné čerpadlo CTC EcoPart 435 má z výroby nastavené moduly tepelných čerpadel jako A1 a A2. Nastavení naleznete v návodu k základnímu regulátoru CTC Basic display. Doporučený propojovací kabel je LiYCY (TP).




5.2.4 Příklad zapojení do kaskády

Tepelná čerpadla zapojená do kaskády




Polohy přepínačů DIP v příkladu:

Modul	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
Spínač DIP 2 ukončení kaskády	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	On
Spínač DIP 1 aktivuje Basic Display	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off




5.7 Modul okruhu chladiva 400 V 3 fáze



Seznam dílů

A2	základní deska / deska relé
A4	deska softstartéru s ochranou motoru a funkcí stykače čidlo
B1	vstupu do primárního okruhu 1
B7	čidlo zpátečky topného okruhu
B21	čidlo přehřátých par
B22	čidlo nasávaného plynu
B23	čidlo vstupující nemrznoucí směsi
B24	čidlo vystupující nemrznoucí směsi
B100	čidlo vysokého tlaku
B101	čidlo nízkého tlaku
C1	kondenzátor kompresoru (jednofáz.)
F20	čerpadlo nemrznoucí směsi
G11	oběhové čerpadlo topného okruhu
G20	čerpadlo nemrznoucí směsi
K1	stykač 1
K10	relé (jednofázové)
M1	kompresor
Y10	expanzní ventil



6. První spuštění

1. Zkontrolujte, že jsou TČ i topný systém naplněné vodou a odvzdušněné.
2. Zkontrolujte těsnost spojů.
3. Zkontrolujte, že jsou čidla i oběhová čerpadla připojena ke zdroji napájení.
4. Zapněte tepelné čerpadlo tak, že zapnete hlavní (bezpečnostní) vypínač.

Když se systém ohřeje, zkontrolujte, že spoje správně těsní, systém je odvzdušněný, teplota v něm stoupá a z kohoutků teče teplá voda.

7. Provoz a údržba

Když Vám montážník nainstaluje nové tepelné čerpadlo, měli byste společně s ním zkontrolovat, že je celý systém v dokonalém technickém stavu. Ať Vám montážník ukáže, kde je provozní vypínač, ovládací prvky a pojistky, abyste věděli, jak systém funguje a jak se má udržovat. Odvzdušněte otopnou soustavu (podle typu systému) po asi 3 dnech provozu a dle potřeby doplňte otopný systém na předepsaný tlak otopné vody.

7.1 Pravidelná údržba


Po 3 týdnech provozu a pak během prvního roku každé 3 měsíce. Poté jednou ročně:

- Zkontrolujte těsnost systému.
- Zkontrolujte, zda systém není zavzdušněný; dle potřeby odvzdušněte – viz oddíl Zapojení zemního okruhu.
- Zkontrolujte, že je v zemním okruhu správný tlak a že hladina nemrzoucí kapaliny ve vyrovnávací nádrži je adekvátní.

7.2 Vypnutí

Tepelné čerpadlo se vypíná provozním vypínačem. Pokud hrozí zamrznutí vody, je nutné ji všechnu z tepelného čerpadla vypustit!

7.3 Servisní poloha



8. Hledání závad / Vhodná opatření

Toto tepelné čerpadlo je konstruováno tak, aby uživateli nabídlo spolehlivý provoz, vysoký komfort a dlouhou životnost. Níže jsou uvedeny tipy a rady, které mohou být užitečné v případě závady.

Pokud dojde k závadě, měli byste vždy kontaktovat montážní firmu, která Vaši jednotku instalovala. Pokud dodavatel usoudí, že závada je způsobena vadou materiálu nebo konstrukční vadou, montážní firma nás bude kontaktovat a závadu opraví. Vždy nahlašte výrobní číslo tepelného čerpadla.

8.1 Zavzdušnění

Pokud je z tepelného čerpadla slyšet skřípavý zvuk, zkontrolujte, jestli je dokonale odvzdušněné. Je-li to nutné, doplňte systém na provozní tlak. Pokud se problém opakuje, zavolejte technika, aby systém zkontroloval.

8.2 Alarmy

Veškerá chybová hlášení a informační texty od CTC EcoPart 400 se zobrazují na regulátoru, který tepelné čerpadlo řídí, nebo na CTC Basic Displeji; proto je potřeba nahlédnout do návodu k takovému regulátoru a identifikovat kódy závad.

8.3 Hluk/vibrace

Při startu kompresoru se může ozývat hlasitý zvuk a vznikat vibrace. Po několika vteřinách by měl ustát. Pokud se hluk neutiší, zavolejte technika.

8.4 Bezpečnostní rizika

Tepelné čerpadlo CTC EcoPart se nikdy nesmí používat jako polička. Nikdy nic neodkládejte ani na něj, ani vedle něj, neopírejte nic o něj či jeho trubky.



Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY
Švédsko



Prohlášení o shodě

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Tepelné čerpadlo (země / voda)

CTC EcoPart 435

ke kterému je toto prohlášení přiloženo, splňuje požadavky následujících evropských Směrnic:

C directive on:

Směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení, modul A (PED)

Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

MD 2006/42/EG

Směrnice o Ecodesignu 2009/125/EC (nařízení (EU) 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013, kde lze uplatnit)

Shoda byla posuzována podle následujících norem EN:

EMC

Emise: EN55014-1:2007 EN61000-3-2:2006 -
A1:2009 -A2:2009 EN61000-3-3:2008

PED EN 378-1-2:2008

Odolnost: EN55014-2:1997 -A1:2001 -A2:2008
EN61000-4-3 -4 -5 -6 -11*)

*) Maximální přípustná impedance systému :
Zsys1 (dmax) = 0.349Ω

Ljungby 2015-09-02

Joachim Carlsson

Technický manažer

REGULUS spol. s r.o.

E-mail: obchod@regulus.cz

Web: www.regulus.cz

